

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Tychy, dnia 2026-03-26

NS-HK.9020.4.14.2026

Piramida Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 100
43-100 Tychy

Decyzja nr 49

zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej pływalni / basenu w obiekcie: Hotel Piramida Spa & Wellness w Tychach przy ul. Sikorskiego 100 tj.

- a. wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej a przekazywanych do PPIS w Tychach przez zarządzającego pływalnią;
- b. informacji o podejmowanych działaniach naprawczych przekazywanych przez zarządzającego pływalnią;
- c. protokołu kontroli tematycznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach nr 691.NS-HK.2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.;
- d. wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w dniu 27 sierpnia 2025 r. ujętych w sprawozdaniach z badań:

OL-KŚ.9051.W.881.2025 dot. próbki nr 871/25 (woda pobrana z niecki basenu)

OL-KŚ.9051.W.882.2025 dot. próbki nr 872/25 (woda pobrana z systemu cyrkulacji)

OL-KŚ.9051.W.883.2025 dot. próbki nr 873/25 (woda pobrana z natrysku na pływalni)

SS/2025/00746/1052 dot. próbek wody nr PS/2025/1052; PS/2025/1053- (badanie w zakresie chloroformu i sumy THM –ów).

STWIERDZA

że, w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. eksploatacja pływalni / basen w obiekcie Hotelu Piramida Spa & Wellness w Tychach przy ul. Sikorskiego 100 była prowadzona przez zarządzającego tj. Piramida Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Sikorskiego 100 w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej pływalni w obiekcie: Hotel Piramida Spa & Wellness w Tychach przy ul. Sikorskiego 100, że:

1. zarządzający w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach;
2. zarządzający przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach sprawozdania z badań wody na pływalni wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej;
3. zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 ze zm.);
4. badania jakości wody na pływalni były wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze SGS Polska Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie (nr certyfikatu akredytacji AB 313); próbki wody do badań laboratoryjnych pobierane były przez przedstawicieli laboratorium;
5. zarządzający prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni oraz wykonywał bieżące pomiary (pH, potencjał redoks, chlor wolny, chlor związany) i zapisywał wyniki tych pomiarów;
6. na podstawie wyników badań wody wykonywanych przez zarządzającego pływalnią w okresie, którego dotyczy niniejsza ocena, nie stwierdzono utrzymujących się przekroczeń parametrów wpływających na bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni. Odnotowano sporadyczne przekroczenia w zakresie liczby bakterii wskaźnikowych (ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C) w wodzie z systemu cyrkulacji basenu.
7. zarządzający obiektem w związku z przekroczonymi parametrami podejmował odpowiednie działania naprawcze: między innymi prowadził płukanie filtra podciśnieniowego, dozował środki wspomagające dezynfekcję i koagulację, oraz tzw. „chlorowanie szokowe”, a w przypadku nieprawidłowości dotyczących niecki wymianę wody w niecce oraz ich mycie i dezynfekcję. Powyższe informacje przekazywane były na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach.
8. na podstawie wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w dniu 27.08.2025 r. stwierdzono, że woda na pływalni odpowiadała wymaganiom w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Pływalnia w Hotelu Piramida Spa & Wellness w Tychach przy ul. Sikorskiego 100 w Tychach odpowiada wymaganiom określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 ze zm.) przy spełnieniu następujących warunków:

1. utrzymywanie chloru związanego maksymalnie do 0,2 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz maksymalnie do 0,3 mg/l w wodzie w nieckach basenowych;
2. utrzymywanie chloroformu maksymalnie do 0,03 mg/l w wodzie z systemu cyrkulacji oraz w wodzie w nieckach basenowych.

Zgodnie § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią zamieszcza na tablicy informacyjnej aktualne komunikaty o jakości wody na pływalni oraz niniejszą zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni. Tablica informacyjna powinna być zlokalizowana w miejscu widocznym dla osób korzystających z pływalni. Informacje te powinny być również zamieszczone na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona. Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; Katowice, ul. Raciborska 39 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Tychach, ul. Budowlanych 131, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Przed upływem terminu do wniesienia Strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tychach pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania.
3. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63§1). Zatem przesłanie odwołania do organu drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłej skrzynki elektronicznej (email) nie jest tożsame ze złożeniem dokumentu na adres doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu i pozostawione będzie bez rozpatrzenia. Adres do doręczeń elektronicznych PPIS w Tychach – AE:PL-55153-88269-SARVG-16.

Grzegorz Gołdynia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2026-03-26

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa